

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



## Checklista för kontroll av elanläggning

\*För att underlätta för dig som innehavare av en elanläggning, har vi tagit fram en checklista som du kan använda när du kontrollerar anläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen i din bostad. Gå igenom punkterna i checklistan och markera vad som är bra och vad som behöver åtgärdas.

Använd alla dina sinnen vid kontrollen. Lyssna efter ovanliga ljud, uppmärksamma om det luktar bränt, titta efter exempelvis missfärgningar och sprickor. Skriv gärna ut sidan som stöd vid kontrollen och anteckna vad som behöver göras.

Om du vill ha mer information kan du gå in på <https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/kontrollera-din-elanlaggning/checklista-for-kontroll-av-elanlaggning/>

\*information direkt hämtad från [elsakerhetsverket.se](https://www.elsakerhetsverket.se).

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



## Elcentralen (proppskåp) och jordfelsbrytare

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Är märkningen ok och uppdaterad?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Slår jordfelsbrytarna ifrån vid tryck på provknapp?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Fungerar jordfelsbrytarnas återställningsknappar som avsett?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är propparna ordentligt iskruvade?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är samtliga propphuvar hela och med glas?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det propphuvar i samtliga "propphål"?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det tecken på onormal värmeutveckling?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Löser säkringarna ut onormalt ofta?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Utsätts centralerna för damm (rengör) eller vibrationer?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns klämda kablar, skarpa kanter eller öppningar > 3 mm?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



### Fasta synliga ledningar

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Finns huvudbrytare? Finns det missfärgningar och synliga skador?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Utsätts ledningarna för nötning?			Boende/Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.

### Eluttag

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Är alla eluttag i källare jordade?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns ojordade och jordade eluttag blandat i något rum?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det glappande stickkontakter/eluttag?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det missfärgningar eller sprickor på eluttagens kåpor?			Boende/Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



### Glödlampor och andra ljuskällor

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Finns det glödlampor som är farligt nära brännbara textilier?			Boende
Finns det lampor som blinkar eller fungerar onormalt?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det ljuskällor med högre effekt än vad armaturen är avsedd för?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.

### Lampor och armaturer

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Finns det ledningar som är nötta, skavda eller sitter i kläm?			Boende / Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det lamphållare som ser brända ut eller luktar bränt?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det lampproppar, anslutningar eller kontakter som är trasiga?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det ledningar i taklampsuttag som saknar isolering eller är "torra"?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



### Sladdar, skarvuttag och apparater

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Är alla sladdar hela, med yttre isolering intakt ända in i anslutningarna?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är alla apparaters höljen intakta?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det sladdar som ligger i kläm?			Boende
Finns det sladdar som är i kontakt med heta ytor?			Boende
Finns det ledningar som är ihoprullade till "Fågelbon"?			Boende

### Elektriska element (radiatorer) i förekommande fall

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Har alla radiatorer god luftväxling och är inte övertäckta?			Boende

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



## Bad- och duschrum

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Är ev. tvättmaskin/torktumlare ansluten enligt elsäkerhetsreglerna?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är ev. golvvärme ansluten enligt elsäkerhetsreglerna (jordfelsbrytare)?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är alla 230V eluttag skyddade av jordfelsbrytare?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är eluttag korrekt placerade i höjd och avstånd till bad/dusch?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är belysningsarmaturernas metalldelar jordade?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det skarvsladdar eller kablar från andra utrymmen?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det kuloledningar?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.

Checklista lägenheter och lokaler  
Elanläggning-löpande kontroll  
Brf Verdandi 42  
Adress: Rödabergsgatan 5,7,9  
Falugatan 13,14,15,17

Utfört av:  
Datum:  
Rev:



## Kök

Check	Bild	Kommentar/anmärkning	Åtgärdas av
Är spisens anslutning enligt reglerna samt vred och plattor hela?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är spisfläkten ansluten till jordad uttag, sladden hel och väl ansluten?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är kyl och frys är anslutna till jordade uttag?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är samtliga eluttag jordade och ej använda som kopplingsdosor?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Är samtliga armaturer jordade?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det skarvsladdar eller kablar från andra utrymmen?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.
Finns det kuloledningar?			Kontakta registrerad installatör hos elsäkerhetsverket för åtgärd.